

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Муниципальное бюджетное вечернее  
(сменное) общеобразовательное  
учреждение вечерняя (сменная)  
общеобразовательная школа № 185

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в Ленинском, Верх-Исетском,  
Октябрьском и Кировском районах  
города Екатеринбурга  
адрес: 620075, Свердловская область, г.  
Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91  
тел. (343)350-21-64, E-  
mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

620034, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, Бебеля ул.,16

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 25.12.2019

№ 1237/2019-121

При проведении проверки с 28.11.2019г. по 25.12.2019г.  
в отношении Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение  
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 185

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический

адрес 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, Бебеля ул.,16

дата регистрации 15.12.1995

ИНН/ОГРН 6658068591 /1026602319974

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа

№ 185, 620144, г.Екатеринбург, ул. Уктуская,10

рассмотрении представленных документов: акта от 25.12.2019 г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
<b>Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 185, 620144, г.Екатеринбург, ул. Уктуская,10</b>				
1.	При эксплуатации здания общеобразовательного учреждения соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе <b>поддерживать в исправном состоянии отмостку и водостоки здания.</b>	СанПиН 3.5.2.3472-17	4.3.	15.10.2020

Обеспечить ровную поверхность цементной стяжки пола на первом этаже в вестибюле общеобразовательного учреждения.

Информацию в письменном виде о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга в срок до 16.10.2020г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Отчёт о выполнении Предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 185, и.о. директора Ситникову Ларису Леонидовну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Старший специалист 1 разряда  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в  
Ленинском, Верх-Исетском,  
Октябрьском и Кировском районах  
города Екатеринбурга

Ямурзина Маргарита Васильевна

ФИО

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор

подпись

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

25.12.19

дата

Место выдачи предписания:

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390119

Владелец Ситникова Лариса Леонидовна

Действителен с 02.04.2024 по 02.04.2025